



Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ  
ЈН број 96/17

Број: 96/17

Нови Сад, дана: 19.02.2018.

Предмет: Појашњење 2. Конкурсне документације, ЈН број 96/17

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности радова – Уградња ватродојаве на МАС у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа, ЈН број 96/17.

## ПОЈАШЊЕЊЕ БРОЈ 2.

### ПИТАЊЕ 1:

Чл. 76 ст. 2 налаже наручиоцу да додатне услове за учешће у поступку јавне набавке одређује имајући у виду предмет јавне набавке, што је у конкретној јавној набавци дојава пожара. Чл. 76 ст. 6 налаже наручиоцу да додатне услове одреди тако да су они у логичкој вези са предметом набавке. Наручилац захтева испуњеност услова за сервисирање, и такав доказ формира, док је предмет јавне набавке дојава пожара, а не гашење пожара, нити контролисање (ни периодично ни прво). Како на ручилац није одредио додатни услов у складу са ЗЈН, на ово вам, у циљу измене конкурсне документације, указујемо.

### ОДГОВОР:

Наручилац захтева испуњеност услова за сервисирање, ради сигурности да је понуђена опрема уједно и опрема која је покривена сервисом у будућем периоду.

### ПИТАЊЕ 2:

Наручилац је на страни 7 од 35 у Одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова, као неопходан финансијски капацитет понуђача навео : да понуђач поседује важећи Сертификат да је успоставио и да примењује систем менаџмента квалитетом, у области пружања услуга заштите од пожара, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 или SRPS ISO 14001:2015 и SRPS OHSAS 18001:2008 и SRPS A.L2.002:2015 или одговарајући.

### ОДГОВОР:

Због важности објекта неопходно је поседовање сертификата, наручилац у том смислу није извршио повреду ЗЈН. Чл. 76 ст. 6 – Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.





Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

### ПИТАЊЕ 3:

Наручилац је на страни 7 од 35 у Одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова, као неопходан финансијски капацитет понуђача навео: „да понуђач поседује полису осигурања од одговорности према трећим лицима у минималном износу од 10.000.000,00 динара по штетном догађају за неограничен број штетних догађаја која важи у тренутку подношења понуда и у периоду трајања закљученог уговора“.

Полиса осигурања коју наручилац захтева на основу позитивно-правних прописа РС потребна је само за контролисање (периодично и прво), а не за извођење радова, стога је и ово услов који није ни у каквој вези са предметом набавке.

Све горе наведено у вези са одређивањем додатних услова важи и за ову тачку. У циљу усклађивања конкурсне документације са ЗЈН на ово вам указујемо.

### ОДГОВОР:

Због броја корисника услуга који се налазе у објекту МАС-а, њихове имовине, као и ризика од нежељених догађаја, сав ризик се преноси на извођача радова за настале догађаје, на које се осигурање односи.

### ПИТАЊЕ 4:

Наручилац је на страни 7 од 35 у Одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова, као неопходан технички капацитет понуђача навео: „ да понуђач поседује у власништву, закупу или лизингу атестирани уређај за контролу електричних величина за мерење електро инсталација са радним напоном који не може да оштети компоненте система (минимално 50в).

Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овалшћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних у систему у члану 2. Јасно утврђује да је неопходо поседовати у власништву, закупу или лизингу атестирани уређај уза контролу електричних величина за мерење електро инсталација са радним напоном који не може да оштети компоненте система (минимално 50В).

Овај уређај је обавезан услов за добијање лиценце за извођење, а то контролише МУП, те се не види разлог одређивања овог услова и овакво дефинисање доказа којим се он испуњава.

Све горе наведено у вези са одређивањем додатних услова важи и за ову тачку. У циљу усклађивања конкурсне документације са ЗЈН на ово вам указујемо.

### ОДГОВОР:

Разлог из ког се тражи, набавка система за детекцију пожара врши се у две фазе, а без атестираног уређаја није могуће испитати квалитет урађених радова, јер се у првој фази набављају само јављачи пожара са инсталацијама, а не и централа.

### ПИТАЊЕ 5:

Наручилац је на страни 8 од 35 у Одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова, као неопходан кадровски капацитет понуђача навео: „ да понуђач располаже довољним





Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Infesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

кадровским капацитетом уколико има запослена на неодређено и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197-202. Закона о раду), следећа лица: минимум 1 дипл.инж. машинства, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседују лиценце 330 и 430, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1 и В6) од којих минимум један са лиценцом А, минимум 8 запослених сервисера са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од произвођача аналогно адресабилног система, за понуђену опрему, минимум 1 дипл. инж. електротехнике са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 353 и 453, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1,В2), минимум 1 дипл. инж. електротехнике, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 350 и 450, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1,В2).

Дипл. Инж. Машинства, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседују лиценце 330 и 340, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1 и В6) од којих је минимум један са лиценцом А-лиценца за извођење и пројектовање посебних система (В1 -- потребна за спринклер системе и В6 – за системе за вентилацију и одимљавање) са лиценцом А (лиценца за израду Главног пројекта заштите од пожара) нису ни у каквој вези са предметом јавне набавке односно реализацијом уговора о јавној набавци, нити је лице тражене струке компетентно, а нарочито не може бити део кадровског услова за учешће у поступку. За тражену врсту посла, наручилац је требало да тражи лиценцу В2 – дојава пожара, а лица носиоци ове лиценце су, по правилу електроинжењери, а не инжењери машинства.

Наручилац даље, захтева минимум 8 запослених сервисера са стеченим средњим образовањем техничке струке, са положеним стручним испитом из области ЗОП и да сваки сервисер поседује Уверење о обучености од произвођача аналогно адресабилног система, за понуђену опрему – према сазнањима и вишегодишњем искуству овог понуђача, за реализацију уговора о јавној набавци, пре свега ослањајући се на број тражених сензора, довољно је свега два до три радника техничке струке, јер се ради о малом систему. Чл. 18 Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система мера заштите од пожара предвиђа да да поменуто овлашћење може добити привредно друштво, односно друго правно лице које има минимално два запослена лица са стеченим високим образовањем (...) и лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара и минимум једно запослено лице са средњом стручном спремом техничког смера и положеним испитом из области заштите од пожара. Како је законодавац оценио неопходан број лица потребан за обављање посла, као и да морају имати тражену лиценцу, основано се поставља питање основаности четвороструког броја које је утврдио наручилац. Техничка лица која обављају послове најмање сложености, и за чији рад понуђач свакако одговара а њих надзире овлашћено лице са лиценцом. Нема законског основа за овако постављен услов кадровског капацитета.

Затим, минимум 1 дипл. Инж. Електротехнике са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 353 и 453, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1,В2) – лиценца 353 је лиценца пројектанта, те како није ни у каквој вези са предметном набавком, и нема пројектовања, неосновано је уврштена у додатни услов кадровског капацитета. Лиценца В1 такође није потребна јер се она односи на спринклер системе, а они нису предмет јавне набавке, већ је набавка дојаве пожара.





## Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579  
Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,  
Banka Infesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30  
Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931  
21000 НОВИ САД Футошки пут 46  
Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19  
Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

А потом, минимум 1 дипл. инж. електротехнике, са положеним стручним испитом из области ЗОП, који поседује лиценце 350 и 450, као и лиценцу МУП-а за извођење и пројектовање посебних система (В1,В2) – лиценца 350 је такође лиценца пројектанта, те и даље важи све наведено у претходном пасусу, укључујући и део који се односи на лиценцу В1.

Како додатни услови кадровског капацитета нису у складу са ЗЈН, у циљу вршења измене конкурсне документације на то вам указујемо.

### **ОДГОВОР:**

- 1) Ови услови су постављени због планирања накнадне уградње система за стабилно гашење пожара и система за одвођење дима и топлоте у објекту МАС-а, ради спречавања пропуста приликом уградње стабилног система за детекцију пожара који је предмет ове набавке.
- 2) Наручилац захтева минимум 8 запослених сервисера да би се радови обавили у што краћем року и квалитетно, такође да би спречили евентуални застој у пословању, смањења непријатности и повећана безбедност трећих лица, у оквиру објекта.
- 3) Захтева се минимум 1 дипл. инж. електротехнике са набројаним лиценцама ради надзора и праћења радова на уградњи стабилног система за ватродојаву.

### **ПИТАЊЕ 6:**

Пракса је, и наручилац има основа да захтева декларацију о усаглашености производа издату од старне произвођача опреме на српском језику (преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача), докпоједини елементи треба да имају Потврду о усаглашености производа у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности. Ово је документација коју захтева МУП (против-пожарно).

Да ли је потребно доставити ове документе?

### **ОДГОВОР:**

Није потребно доставити документа, јер се подразумева да је правно лице које прометује техничком робом прибавила неопходна документа, која су предвиђена важећим законским прописима.

### **ПИТАЊЕ 7:**

Наручилац је дужан да омогући увид у пројектну документацију како би понуђач могао да припреми прихватљиву понуду. Сходно природи предмета јавне набавке, наручилац је у конкурсну документацију требало да уврсти и техничку документацију и планове, на основу члана 61. ст. 4 тачка 6 ЗЈН.

Када је могуће извршити увид у пројектну документацију коју поседује наручилац?

### **ОДГОВОР:**

Увид у пројекат је могуће извршити сваког радног дана од 7-15 часова, потребно је дан раније заказати.

### **ПИТАЊЕ 8:**

Одређивањем износа полисе на 10.000.000,00 дин повређен члан 10. Закона о јавним набавкама којим је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, односно да не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогућава било којег понуђача да учествује у поступку набавке неоправданим коришћењем дискриминаторских





## Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579  
Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,  
Banke Infesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30  
Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931  
21000 НОВИ САД Футошки пут 46  
Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19  
Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

услова. Поседовање полисе на оволики износ у тренутку подношења понуде је трошак који ће сигурно ограничити број заинтересованих понуђача.

Поред тога указујемо на повреду члана 76 став 6 ЗЈН којим је прописано да је Наручилац дужан да одреди услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Сматрамо да је овај додатни услов у овој фази поступка дискриминише понуђаче с обзиром на трошак који морају имати без гаранције да ће посао добити.

С обзиром на претходно наведено, молимо вас да измените Конкурсну документацију тако да издавање полисе осигурања буде услов који мора да испуни изабрани понуђач којем је додељен уговор а не сви заинтересовани понуђачи у фази подношења понуда. У прилог нашег захтева указујемо на Одлуку Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00747/2017 од 22.6.2017. године у којој је усвојен захтев подносиоца захтева да издавање полисе не буде додатни услов.

Уколико не извршите измену Конкурсне документације на претходно описан начин, бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.

### **ОДГОВОР:**

Сходно одредбама члана 10. ЗЈН, наручилац има обавезу да омогући што већу конкуренцију у поступку јавне набавке, али то не значи да има обавезу да услове за учествовање у поступку и техничке спецификације дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу да учествује у поступку. Услови је наручилац дефинисао првенствено полазећи од својих објективних потреба.

### **ПИТАЊЕ 9:**

Према члану 75. Закона о јавним набавкама (став 1, тачка 5) понуђач је дужан да поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Сходно члану 3. и члану 10. Закона о приватном обезбеђењу, фирме које се баве вршењем послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника морају имати лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите.

Сходно члану 38. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/2009 и 20/2015), чланом 17. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара ("Службени гласник РС" број 21/2012 и 87/2013), за послове извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара фирме морају имати овлашћење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту.

С тим у вези, молимо Вас да поставите услове за учешће у поступку јавне набавке, тако да буду у складу са Законом о јавним набавкама али и у складу са другим законима који регулишу предметну област у овом случају Закон о приватном обезбеђењу (Сл. Гласник РС 104/13, 42/15) и Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/2009 и 20/2015), јер ћемо у супротном бити принуђени да потражимо заштиту права и то на садржину конкурсне документације. С обзиром да се ради о јавној набавци мале вредности, молимо вас да сходно захтеваним изменама, продужите рок за достављање понуда.





Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

### ОДГОВОР:

Закон о приватности обезбеђења није предмет ове набавке. Сви услови који се захтевају у конкурсној документацији су у складу са ЗОП и под законским актима из области ЗОП-а, као и решење МУП-а за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

### ПИТАЊЕ 9:

Да ли ако потпишемо споразум о заједничком наступању са члановима групе понуђача има потребе да се и они потписују на конкурсну документацију или само ми као носиоци посла? И да ли је потребно те споразуме приложити уз конкурсну документацију?

### ОДГОВОР:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача или уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац онолико пута колико је подизвођача, односно учесника у заједничкој понуди и за сваког попунити податке о подизвођачу, односно члану групе понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове (услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета) понуђачи из групе испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуди и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### ПИТАЊЕ 10:

У опису ставке 2.4 Обрасца структуре цене тражи се набавка, испорука и постављање ребрастог црева, димензија Ø20мм, са halogen free обујмицама, међутим нама су нејасни изрази на страном језику „halogen free halogen free“, те Вас молимо да уважите члан 17. ЗЈН, став 1. и коригујете опис ставке тако да буде у потпуности на српском језику, односно да припремите конкурсну документацију у потпуности на српском језику, а како Вас на то обавезује поменути члан 17. ЗЈН, те да у складу са чланом 63. ЗЈН продужите рок за подношење понуда.

### ОДГОВОР:

Термини коришћени у Обрасцу структуре цене су термини који су преузети из пројекта за извођење, а који је добио сагласност МУП-а РС, значе:

halogen free-без присуства халогена.



Комисија за јавну набавку